

救急救命東京研修所 食堂厨房機器整備・更新

工事内訳書

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
3		(3) ガスレンジの整備・更新				
	1	設備機器類				
	1	ガスレンジ	TSGR-1532A 外形寸法：幅1500×奥行750×高さ800mm	1	台	同等品可
	2	板金		1	枚	
	2	運搬・設置工事		1	式	
	3	ガス配管工事		1	式	
	4	廃材撤去工事・管理		1	式	
	5	既設品撤去工事・管理		1	式	

一般財団法人 救急振興財団

	項目	仕様等	数量	単位	備考
4	(4) 電気ウォーマーテーブル1 (特注)の整備・更新				
	1	設備機器類			
	1	電気ウォーマーテーブル1 (特注) 特注 外形寸法：幅1200×奥行750×高さ850mm	1	台	下図参照
	2	運搬・設置工事	1	式	
	3	廃材撤去工事・管理	1	式	
	4	既設品撤去工事・管理	1	式	
					<p>※ 形状は既設機器と同じとすること。なお、図の数値は目安であり、必ず既設機器を現場で実測の上、製造・納品すること。</p> <p>※ 1/1ホテルパン (530mm×325mm) ×2が既設機器と同じ向きで使用できること。</p> <p>※ 平坦な作業スペース幅を既設機器と同幅以上確保すること。</p> <p>※ 定格電圧は3相200V、推奨ブレーカー容量は15A以下とする。</p> <p>※ 電気ウォーマーテーブルとしての性能はTEW-120と同等以上であること。</p>

一般財団法人 救急振興財団

	項目	仕様等	数量	単位	備考
5	(5) 電気ウォーマーテーブル2 (特注) の整備・更新				
	1	設備機器類			
	1	電気ウォーマーテーブル2 (特注)	1	台	特注 外形寸法：幅900×奥行750×高さ850mm 下図参照
	2	運搬・設置工事	1	式	
	3	廃材撤去工事・管理	1	式	
	4	既設品撤去工事・管理	1	式	
					
					※ 形状は既設機器と同じとすること。なお、図の数値は目安であり、必ず既設機器を現場で実測の上、製造・納品すること。
					※ 1/1ホテルパン (530mm×325mm) ×1が既設機器と同じ向きで使用できること。
					※ 調理器具収納用のスペースを既設機器と同寸法確保すること。
					※ 定格電圧は3相200Vとする。また、推奨ブレーカー容量は電源を共有する隣接機器と併せて20A以下とする。
					※ 漏電遮断器及び温度過昇防止装置を有すること。

