

LED化工事

(救急救命普及センター、エルスタホール、東棟更衣室、財団事務局廊下等照明器具)

工事内訳書

一般財団法人 救急振興財団

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
1		使用照明器具（既設）	以下の既設照明器具と同等の明るさを維持するLED化工事。 PSEマーク表示器具の使用を厳守。メーカー不問。			詳細は仕様書参照
	1	階段通路誘導灯 20w	下面開放直付蛍光灯 昼白色			1台
	1	階段（G）	1灯式×1台	1	台	
	2	階段通路誘導灯 40w	下面開放直付蛍光灯 昼白色			3台
	1	階段（G）	1灯式×2台	2	台	
	2	同上	2灯式×1台	1	台	
	3	階段通路誘導灯 40w	天井直付蛍光灯 昼白色			1台
	1	階段（G）	2灯式×1台	1	台	
	4	壁付丸管形器具 30w 1灯式	FCL30 昼白色			3台
	1	階段（B）	1灯式×3台	3	台	
	5	階段通路誘導灯 63w	天井直付蛍光灯 FHF63 昼白色			1台
	1	階段（B）	1灯式×1台	1	台	
	6	直管形蛍光灯 40w	FLR40 昼白色			193本
	1	東棟1階財団事務局倉庫（C）	1灯式×2台	2	本	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
		2 東棟 1 階財団事務局書庫	1 灯式 × 4 台	4	本	
		3 同上	2 灯式 × 4 台	8	本	
		4 東棟 1 階更衣室・ランドリー・トイレ・ 備蓄倉庫	2 灯式 × 40 台	80	本	
		5 西棟 2 階面談室 5～9、展示用教材室	3 灯式 × 12 台	36	本	
		6 西棟 2 階面談室 1～4	3 灯式 × 6 台	18	本	
		7 同上	2 灯式 × 2 台	4	本	
		8 教室棟 2 階エルスタホール（準備室）	2 灯式 × 2 台	4	本	
		9 教室棟 2 階エルスタホール（倉庫）	2 灯式 × 2 台	4	本	
		10 教室棟 2 階エルスタホール（舞台上部 キャットウォーク）	1 灯式 × 4 台	4	本	
		11 教室棟 2 階第 1 文書庫	1 灯式 × 3 台	3	本	
		12 体育館シミュレーション室	2 灯式 × 12 台	24	本	
		13 教室棟 3 階第 2 文書庫	1 灯式 × 2 台	2	本	
	7	直管形蛍光灯 20w	FL20 昼白色			3 本
		1 東棟 1 階トイレ（壁付鏡灯）	1 灯式 × 3 台	3	本	

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	8	コンパクト形蛍光灯 27w	FPL27 昼白色			22本
		1 東棟1階廊下	2灯式×5台	10	本	
		2 体育館前廊下	2灯式×6台	12	本	
	9	コンパクト形蛍光灯 36w	FPL36 昼白色			30本
		1 教室棟2階第1文書庫	3灯式×8台	24	本	
		2 教室棟3階会議室	3灯式×2台	6	本	
	10	コンパクト形蛍光灯 55w	FPL55 昼白色			144本
		1 教室棟2階エルスタホール	4灯式×36台	144	本	取付高4.3~4.6m 床面段差有り
	11	ミニクリプトン電球 25w	3000K			3個
		1 東棟1階トイレ(壁付ブラケット)	1灯式×3台	3	個	
	12	チェーン取付水銀灯	MT150FSW 昼白色			18台
		1 財団事務局ロビー	1灯式×9台	9	台	取付高4.5m。天井ルーバーの 着脱工事を含む。
		2 財団事務局エントランスホール	1灯式×9台	9	台	取付高6.3m。天井ルーバーの 着脱工事を含む。
	13	天井直付水銀灯	MT150FSW 昼白色			2台
		1 財団事務局ロビー	1灯式×2台	2	台	取付高4.5m。天井ルーバーの 着脱工事を含む。

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	14	ダウンライト 13w	FDL13 昼白色			3台
		1 東棟2階喫煙室		3	台	
	15	ダウンライト 27w	FDL27 昼白色			16台
		1 財団事務局エントランスホール		2	台	
		2 教室棟2階自販機コーナー		14	台	
	16	ダウンライト 65w	JD110V65WNP-ED (ユニバーサル・調光機能不要) 昼白色			3台
		1 西棟2階救急救命普及センター		3	台	
	17	ダウンライト 85w	JDR110V85W (ユニバーサル・調光機能不要) 昼白色			37台
		1 西棟2階救急救命普及センター		37	台	
	18	ダウンライト 150w	GW150W (調光機能付) 3000K			28台
		1 教室棟2階エルスタホール		28	台	取付高4.3~4.6m 床面段差有り
	19	ダウンライト 24w	FHT24W 昼白色			43台
		1 財団事務局2階廊下		39	台	照明位置は支持材下方230mm。天井 ルーバーの着脱工事を含む。 床面段差有り
		2 同上		4	台	照明位置は支持材下方175mm。天井 ルーバーの着脱工事を含む。 床面段差有り

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
	20	非常灯	別置天井埋込、バッテリー内臓			4台
		1 体育館シミュレーション室		4	台	
	21	ダウンライト目隠しプレート	JD110V65WNP-ED用			8個
		1 西棟2階救急救命普及センター		8	個	
	22	ダウンライト目隠しプレート	JDR110V85W用			2個
		1 西棟2階救急救命普及センター		2	個	
2		LED化工事				
	1	資材般入		1	式	
	2	養生		1	式	
	3	設置工事		1	式	
	4	既設照明器具撤去、処分		1	式	
	5	所轄消防署への届出事務及び手続に係る 事務連絡の代行		1	式	