

# 西寮寮室エアコン（2～4階）更新工事

## 工事内訳書

一般財団法人救急振興財団 救急救命東京研修所

一般財団法人 救急振興財団

	項 目	仕 様 等	数 量	単 位	備 考
1	西寮寮室エアコン (5階, 6階)更新工事				
	機器				
	空気熱源 ヒートポンプユニット	単相200V	80	台	
	WTP363HK	冷房能力 1.6kW~3.4kW			
		暖房能力 1.5kW~4.2kW			
		圧縮機出力 0.9kW			
		室内送風機 0.02kW 室外送風機 0.05kW			
		室内風量 8m <sup>3</sup> /min 室外風量 14m <sup>3</sup> /min			
		質量 68kg			
		外形寸法 461mm×900mm×372mm			
	F5接点接続BOX		80	台	
	F4液晶パネルR2		80	台	
	吹き出しグリル		1	式	
2	工事費		1	式	
3	施工管理費		1	式	
4	産廃処理費		1	式	
5	諸経費				