

一般財団法人 救急振興財団

		項 目	仕 様 等	数量	単位	備 考
1		西（7階）寮室 エアコン更新工事				
	1	機器				
		空気熱源 ヒートポンプユニット	単相200V	40	台	
		AEP32AAK	冷房能力 1.6kW~3.4kW			
			暖房能力 1.5kW~4.2kW			
			圧縮機出力 0.9kW			
			室内送風機 0.02kW 室外送風機 0.05kW			
			室内風量 8m ³ /min 室外風量 14m ³ /min			
			質量 68kg			
			外形寸法 461mm×900mm×372mm			
		F5 接点接続BOX		40	台	
		F4 液晶パネルR2		40	台	
		吹き出しグリル		1	式	
2		工事費		1	式	
3		施工管理費		1	式	
4		産廃処理費		1	式	
5		諸経費				

一般財団法人 救急振興財団

	項 目	仕 様 等	数量	単位	備 考
2	東（3～7階）寮室 エアコン更新工事				令和8年度：6,7階 令和9年度：3～5階
1	機器				
	空気熱源 ヒートポンプユニット	単相200V	125	台	令和8年度：50台 令和9年度：75台
	AEP32AAK	冷房能力 1.6kW～3.4kW			
		暖房能力 1.5kW～4.2kW			
		圧縮機出力 0.9kW			
		室内送風機 0.02kW 室外送風機 0.05kW			
		室内風量 8m ³ /min 室外風量 14m ³ /min			
		質量 68kg			
		外形寸法 461mm×900mm×372mm			
	F5 接点接続BOX		125	台	令和8年度：50台 令和9年度：75台
	F4 液晶パネルR2		125	台	令和8年度：50台 令和9年度：75台
	吹き出しグリル		1	式	
2	工事費		1	式	
3	施工管理費		1	式	
4	産廃処理費		1	式	
5	諸経費				